

לכבוד : עוצמת המיזוג בעמ

לידי : אריאל אטיאס

הנדון: אישור התקנת מערכת CO

1. ביום 05-02-2026 הותקנה מערכת CO עם גלאים בחניון ז'בוטינסקי 102 בכתובת: ז'בוטינסקי 102.
2. הריני לאשר כי המערכת והגלאים פועלים בצורה תקינה.
3. המערכת הינה מערכת CO ייעודית ומושלמת עם רישום נתונים להיסטוריה.
4. המערכת עומדת בתקנים: תקן אירופאי EN 50545-1 ותקן ספרדי UNE 23300 וכן עומדים בתקן של הרשות לאיכות הסביבה. המערכת פועלת בצורה עצמאית (alone Stand).

תוקף האישור עד ליום: 05-02-2027

שם המאשר: אפי