

לכבוד : ג'י וואן מיזוג פלוס בע"מ

לידי : יורם גורי

הנדון: אישור התקנת מערכת CO

1. ביום 28-12-2025 הותקנה מערכת CO עם גלאים בחניון הניצנים 4-6 הרצליה בכתובת: הרצליה הניצנים 4-6.
2. הריני לאשר כי המערכת והגלאים פועלים בצורה תקינה.
3. המערכת הינה מערכת CO ייעודית ומושלמת עם רישום נתונים להיסטוריה.
4. המערכת עומדת בתקנים: תקן אירופאי EN 50545-1 ותקן ספרדי UNE 23300 וכן עומדים בתקן של הרשות לאיכות הסביבה. המערכת פועלת בצורה עצמאית (alone Stand).

תוקף האישור עד ליום: 28-12-2026

שם המאשר: Zvika Galanti