

לכבוד : אסט מגורים בע"מ

לידי : דוד גפנר

הנדון: אישור התקנת מערכת CO

1. ביום 21-10-2025 הותקנה מערכת CO עם גלאים בחניון ירושלים, וושינגטון 1 בכתובת: ירושלים, וושינגטון 1.
2. הריני לאשר כי המערכת והגלאים פועלים בצורה תקינה.
3. המערכת הינה מערכת CO ייעודית ומושלמת עם רישום נתונים להיסטוריה.
4. המערכת עומדת בתקנים: תקן אירופאי EN 50545-1 ותקן ספרדי UNE 23300 וכן עומדים בתקן של הרשות לאיכות הסביבה. המערכת פועלת בצורה עצמאית (alone Stand).

תוקף האישור עד ליום: 21-10-2026

שם המאשר: אפי אליהו