

**לכבוד : רמות ניהול חניון ויטה**

**לידי : גיל**

**הנדון: אישור התקנת מערכת CO**

1. ביום 01-01-2026 הותקנה מערכת CO עם גלאים בחניון חניון המגדלים צפוני בכתובת: בני ברק, בר כוכבא 23.
2. הריני לאשר כי המערכת והגלאים פועלים בצורה תקינה.
3. המערכת הינה מערכת CO ייעודית ומושלמת עם רישום נתונים להיסטוריה.
4. המערכת עומדת בתקנים: תקן אירופאי EN 50545-1 ותקן ספרדי UNE 23300 וכן עומדים בתקן של הרשות לאיכות הסביבה. המערכת פועלת בצורה עצמאית (alone Stand).

תוקף האישור עד ליום: 01-01-2027

שם המאשר: אפי אליהו