

31-03-2025

תאריך הבדיקה: 31-03-2025

הבודק : אפי

מספר הזמנה : 4446

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
אפשטיין קרטו	המייסדים 62	יוסף עידן

כמות גלאים	בקרת מבנה
10	לא קיימת

גלאים שנמצאו לא תקינים (מספר גלאי\מפלס):

גלאי 1\מפלס 1

2 רגישות תקולים\מפלס 1

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפט
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה תקינה:

הערות:

מהנדס בודק

מספר 44592679

