

24-11-2024

תאריך הבדיקה: 24-11-2024

הבודק : אפי

מספר הזמנה : 3560

הנדון : תעודת בדיקה למערכת CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
היי טאואר הרצל'ה הילס ניהול	מתחם מבנים הרצל'ה הילס	שלומי קורן

כמות גלאים	בקרת מבנה
69	לא קיימת

תוצאת הבדיקה	שם בודק
המערכת נבדקה ונמצאה : לא תקינה	אפי

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים :

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפס
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

נתוני בדיקה :

גז מטרה	ריכוז הגז מקסימום	גז אפס	ריכוז הגז מינימום
חד תחמוצת הפחמן	PPM 100.0	אוויר	PPM 0.0

הערות :

מפוחים על מצב מופסק יש בעיה בלוח

מהנדס בודק

מספר 44592679





אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

