

22-12-2025

תאריך הבדיקה: 22-12-2025

הבודק : אפי

מספר הזמנה : 0080

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
יהלום אדום ניהול נכסים בעמ	בן גוריון 11-13, רחובות	עידו גאלי

כמות גלאים	בקרת מבנה
10	לא קיימת

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפט
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה תקינה:

הערות:

יש להחליף סוללות. במערכת סיאו

מהנדס בודק

מספר 44592679

