

13-05-2026

תאריך הבדיקה: 13-05-2026

הבודק : משה

מספר הזמנה : 6036

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
בית רם תפעול (פ"ת) 2007 בע"מ	בית רם תפעול (פ"ת) 2007 בעמ	אריאל אולחה

כמות גלאים	בקרת מבנה
14	לא קיימת

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפס
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה תקינה:

הערות:

מהנדס בודק

מספר 44592679

