

21-01-2026

תאריך הבדיקה: 21-01-2026

הבודק : משה

מספר הזמנה : 5226

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
רמות עומר האוס אפ. אם ואחזקה בע"מ	הוד השרון, דרך רמתיים 96	דוד עומר

כמות גלאים	בקרת מבנה
32	קיימת

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
אפט	PPM 0.0	PPM 0.0
רגישות	PPM 300.0	PPM 100.0

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה תקינה:

הערות:

מהנדס בודק

מספר 44592679

