

15-07-2026

תאריך הבדיקה: 15-07-2026

הבודק : אילן דאי

מספר הזמנה : 6235.

**תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO**

| שם הלקוח                  | שם פרויקט         | איש קשר |
|---------------------------|-------------------|---------|
| אריאל שופ סטריט מול ניהול | סטריט מול דמת ישי | ענת פרץ |

| כמות גלאים | בקרת מבנה |
|------------|-----------|
| 21         | לא קיימת  |

**אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:**

| נתוני גלאי |           |        |
|------------|-----------|--------|
| קריאה      | גז        |        |
| PPM 0.0    | PPM 0.0   | אפס    |
| PPM 100.0  | PPM 300.0 | רגישות |

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה לא תקינה:

**הערות:**

מהנדס בודק

מספר 44592679

