

27-11-2025

תאריך הבדיקה: 27-11-2025

הבודק : אפי אליהו

מספר הזמנה : 0000

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
בראון ניהול הנרייטה סולד בעמ	באר שבע, הנרייטה סולד 8 ב	רפי קטן

כמות גלאים	בקרת מבנה
12	לא קיימת

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפט
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה תקינה:

הערות:

מהנדס בודק

מספר 44592679

