

12-05-2024

תאריך הבדיקה: 12-05-2024

הבודק :

מספר הזמנה :

הנדון : תעודת בדיקה למערכת CO

| שם הלקוח     | שם פרויקט | איש קשר     |
|--------------|-----------|-------------|
| ימית חניונים | חניון כיח | אמיר סיבוני |

| כמות גלאים | בקרת מבנה |
|------------|-----------|
| 25         | לא קיימת  |

| תוצאת הבדיקה                | שם בודק |
|-----------------------------|---------|
| המערכת נבדקה ונמצאה : תקינה | אפי     |

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים :

| נתוני גלאי |           |        |
|------------|-----------|--------|
| קריאה      | גז        |        |
| PPM 0.0    | PPM 0.0   | אפט    |
| PPM 100.0  | PPM 300.0 | רגישות |

נתוני בדיקה :

| גז מטרה         | ריכוז הגז מקסימום | גז אפט | ריכוז הגז מינימום |
|-----------------|-------------------|--------|-------------------|
| חד תחמוצת הפחמן | PPM 100.0         | אזיר   | PPM 0.0           |

מהנדס בודק  
מספר 44592679

