

11-03-2026

תאריך הבדיקה: 11-03-2026

הבודק : אפי אליהו

מספר הזמנה : 5634

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
אמות גבעתיים ניהול בע"מ	גבעתיים יצחק רבין 33	סיון בן מוחה

כמות גלאים	בקרת מבנה
43	קיימת

גלאים שנמצאו לא תקינים (מספר גלאי\מפלס):

רגש 1 צפון-2

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפט
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה תקינה:

הערות:

מהנדס בודק

מספר 44592679

