

25-05-2026

תאריך הבדיקה: 25-05-2026

הבודק : משה

מספר הזמנה : 5933

**תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO**

| שם הלקוח      | שם פרויקט | איש קשר  |
|---------------|-----------|----------|
| בית הרכב בע"מ | מגדל שלום | אילן יהב |

| כמות גלאים | בקרת מבנה |
|------------|-----------|
| 48         | לא קיימת  |

גלאים שנמצאו לא תקינים (מספר גלאי\מפלס):

\

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

| נתוני גלאי |           |        |
|------------|-----------|--------|
| קריאה      | גז        |        |
| PPM 0.0    | PPM 0.0   | אפס    |
| PPM 100.0  | PPM 300.0 | רגישות |

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה תקינה:

הערות:

מהנדס בודק

מספר 44592679

