

22-10-2025

תאריך הבדיקה: 22-10-2025

הבודק : משה

מספר הזמנה : 5159

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
גיגיס ניהול ראשון לציון בעמ	ילדי טהרן 8	שריג רוזנברג

כמות גלאים	בקרת מבנה
14	לא קיימת

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפס
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה תקינה:

הערות:

מפוחים עובדים קבוע כתוצאה מסיאו דורש תיקון

מהנדס בודק

מספר 44592679

