

02-09-2026

תאריך הבדיקה: 02-09-2026

הבודק : משה

מספר הזמנה : 6392

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
שובל ליווינג כפר יונה בעמ	כפר יונה, מנחם בגין 28	שלמנה שיר

כמות גלאים	בקרת מבנה
12	לא קיימת

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפט
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה תקינה:

הערות:

יש צורך בהחלפת סוללות גורף

מהנדס בודק

מספר 44592679

