

-undefined-undefined

תאריך הבדיקה: -undefined-undefined

הבודק : אפי אליהו

מספר הזמנה : 5320

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
נת"מ ניהול בית צרפתי ספייס	נת"מ ניהול בית צרפתי ספייס	עמית טל

כמות גלאים	בקרת מבנה
27	לא קיימת

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפס
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה תקינה:

הערות:

מהנדס בודק

מספר 44592679

