

תאריך: 13-02-2024

הנדון : תעודת בדיקה למערכת CO

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
משב אידן מערכות	כלכלית 24	ישראל

בקרת מבנה	כמות גלאים
קיימת	45

שם הבודק	תוצאות הבדיקה
צחי	המערכת נבדקה ונמצאה תקינה

גלאים שנמצאו לא תקינים

מספר גלאי	מפלס	כתובת
-----------	------	-------

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים הבאים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפס
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

נתוני בדיקה			
ריכוז הגז	גז אפס	ריכוז הכז	גז מטרה
PPM 0.0	אוויר	PPM 100.0	חד תחמוצת הפחמן



מספר מהנדס 44592679