

16-03-2026

תאריך הבדיקה: 16-03-2026

הבודק : אפי אליהו

מספר הזמנה : 5580

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
טי אנד אם ניהול שירותים משולבים	ראשון לציון, רחוב סמילצ'נסקי 22	שלמה אברבנאל

כמות גלאים	בקרת מבנה
16	לא קיימת

גלאים שנמצאו לא תקינים (מספר גלאי\מפלס):

רגש 7\קומה מינוס 1

רגש 8\מינוס 1

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפס
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה לא תקינה:

הערות:

מתקיימות קריאות סיוא ברכות אבל ממסרים מפוחים לא נדרכים ומפוחים לא נכנסים לעבודה

מהנדס בודק

מספר 44592679

