

12-08-2026

תאריך הבדיקה: 12-08-2026

הבודק : משה ואילן

מספר הזמנה : 6105

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
הייטאור מגדל הגימנסיה	גימנסיה - תל אביב	נת"מ היי טאואר אליפלט

כמות גלאים	בקרת מבנה
23	לא קיימת

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפס
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה תקינה:

הערות:

מהנדס בודק

מספר 44592679

