

23-04-2026

תאריך הבדיקה: 23-04-2026

הבודק : אפי אליהו

מספר הזמנה : 5863

**תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO**

| שם הלקוח             | שם פרויקט              | איש קשר  |
|----------------------|------------------------|----------|
| רמות ניהול מול זכרון | זכרון יעקב, מול זיכרון | דנה וייס |

| כמות גלאים | בקרת מבנה |
|------------|-----------|
| 14         | לא קיימת  |

**אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:**

| נתוני גלאי |           |        |
|------------|-----------|--------|
| קריאה      | גז        |        |
| PPM 0.0    | PPM 0.0   | אפס    |
| PPM 100.0  | PPM 300.0 | רגישות |

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה תקינה:

**הערות:**

מהנדס בודק

מספר 44592679

