

23-02-2026

תאריך הבדיקה: 23-02-2026

הבודק : אפי אליהו

מספר הזמנה : 5656

**תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO**

| שם הלקוח              | שם פרויקט             | איש קשר   |
|-----------------------|-----------------------|-----------|
| נתמ ניהול בנייני קרסו | תל אביב, יד חרוצים 12 | קובי יעקב |

| כמות גלאים | בקרת מבנה |
|------------|-----------|
| 14         | לא קיימת  |

**אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:**

| נתוני גלאי |           |        |
|------------|-----------|--------|
| קריאה      | גז        |        |
| PPM 0.0    | PPM 0.0   | אפס    |
| PPM 100.0  | PPM 300.0 | רגישות |

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה תקינה:

**הערות:**

מהנדס בודק

מספר 44592679

