

10-06-2026

תאריך הבדיקה: 10-06-2026

הבודק : משה

מספר הזמנה : 6157

**תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO**

| שם הלקוח | שם פרויקט        | איש קשר             |
|----------|------------------|---------------------|
| צוות 3   | אפלייד , ברגמן 4 | יבגני אפלייד רחובות |

| כמות גלאים | בקרת מבנה |
|------------|-----------|
| 14         | לא קיימת  |

**אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים :**

| נתוני גלאי |           |        |
|------------|-----------|--------|
| קריאה      | גז        |        |
| PPM 0.0    | PPM 0.0   | אפט    |
| PPM 100.0  | PPM 300.0 | רגישות |

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה תקינה :

**הערות :**

מהנדס בודק

מספר 44592679

