

18-08-2026

תאריך הבדיקה: 18-08-2026

הבודק : משה ואילן

מספר הזמנה : 6336

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
מטרו פארק 456 בע"מ	פתח תקווה,עמרא גבאי 3	יובל בק

כמות גלאים	בקרת מבנה
41	קיימת

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים :

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
אפט	PPM 0.0	PPM 0.0
רגישות	PPM 300.0	PPM 100.0

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערבת נמצאה תקינה:

הערות:

מהנדס בודק

מספר 44592679

