

02-02-2025

תאריך הבדיקה: 02-02-2025

הבודק : אפי

מספר הזמנה : 3960

**תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO**

| שם הלקוח              | שם פרויקט | איש קשר    |
|-----------------------|-----------|------------|
| קמפוס אמות חולון בע"מ | הרוקמים 2 | יניב רביוב |

| כמות גלאים | בקרת מבנה |
|------------|-----------|
| 95         | קיימת     |

**אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:**

| נתוני גלאי |           |        |
|------------|-----------|--------|
| קריאה      | גז        |        |
| PPM 0.0    | PPM 0.0   | אפס    |
| PPM 100.0  | PPM 300.0 | רגישות |

**הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה תקינה:**

**הערות:**

המערכת והגלאים נמצאו תקינים לאחר בדיקה

מהנדס בודק

מספר 44592679

