

תאריך: 19-12-2023

שם לקוח : שיאים שרותי אחזקה וקבלנות בע"מ

שם פרויקט : הגימנסיה הריאלית 22 ראשל"צ

איש קשר : שלמה אברבאנל

תעודת בדיקה למערכת CO

תאריך בדיקה: 19-12-2023

כמות גלאים: 6

בקרת מבנה:

לא קיימת

גלאים שנמצאו לא תקינים

מספר גלאי	מפלס	כתובת

להלן תוצאות הבדיקה

המערכת נבדקה ונמצאה תקינה

פיקוד רכזת מול מפותחי אינטרנט: תקין

הערות

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים הבאים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפס
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

נתוני בדיקה			
ריכוז הגז	גז אפס	ריכוז הכז	גז מטרה
PPM 0.0	אוויר	PPM 100.0	חד תחמוצת הפחמן

שם מבצע הבדיקה: אפי אליהו



בדיקת CO

מספר מהנדס 44592679



2020-2021

2020-2021

