

08-06-2026

תאריך הבדיקה: 08-06-2026

הבודק : משה

מספר הזמנה : 6081

**תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO**

| שם הלקוח                | שם פרויקט     | איש קשר  |
|-------------------------|---------------|----------|
| נתון ניהול טיטניום בע"מ | נתניה, גביש 4 | דנה שמיר |

| כמות גלאים | בקרת מבנה |
|------------|-----------|
| 15         | לא קיימת  |

**אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:**

| נתוני גלאי |           |        |
|------------|-----------|--------|
| קריאה      | גז        |        |
| PPM 0.0    | PPM 0.0   | אפס    |
| PPM 100.0  | PPM 300.0 | רגישות |

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה תקינה:

**הערות:**

מהנדס בודק

מספר 44592679

