

22-07-2026

תאריך הבדיקה: 22-07-2026

הבודק : משה

מספר הזמנה : 6152

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
היי טאואר אליפלט ניהול בע"מ	היי טאואר אליפלט ניהול בעמ	יוסי טצת

כמות גלאים	בקרת מבנה
18	לא קיימת

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפט
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה לא תקינה:

הערות:

יש בקר מנותק. יש תקלה בבקר או בגילאי. כרגע המערכת לא תקינה

מהנדס בודק

מספר 44592679

