

23-10-2025

תאריך הבדיקה: 23-10-2025

הבודק : משה

מספר הזמנה : 3705

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
רמות דוד ניהול ביונס בעמ	חולון, הרוקמים 29	איתי ליפשיץ

כמות גלאים	בקרת מבנה
27	קיימת

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפט
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה תקינה:

הערות:

מהנדס בודק

מספר 44592679

