

17-06-2026

תאריך הבדיקה: 17-06-2026

הבודק : משה

מספר הזמנה : 5989

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
איי קומפלקס פ.ר. בע"מ	אלי כהן 5-7, תלאביב	יוסי פז

כמות גלאים	בקרת מבנה
12	לא קיימת

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפס
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה לא תקינה:

הערות:

מבדיקה במערכת CO גלאים לא מחוברים לרכוזת CO. בוצע הכנה לא חובר בפועל. דגם גלאים ישן מאוד חיי מדף כאשר שנים. לכן קיימת סבירות החלפת גלאים. המלצה למערכת CO חדשה שמאושרת עי איכות הסביבה עיריית תל אביב.

מהנדס בודק

מספר 44592679

