

31-03-2026

תאריך הבדיקה: 31-03-2026

הבודק : אפי אליהו

מספר הזמנה : 5806

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
מיקדן ב בעמ	ביג סנטר - טבריה	מור מלכה

כמות גלאים	בקרת מבנה
27	לא קיימת

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפס
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערבת נמצאה תקינה:

הערות:

מהנדס בודק

מספר 44592679

