

17-06-2026

תאריך הבדיקה: 17-06-2026

הבודק : משה

מספר הזמנה : 5934

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
מגדל בסר 1 ר'ג ניהול בעמ	בסר 1 רמת גן	יוסי אלפסי

כמות גלאים	בקרת מבנה
30	קיימת

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפט
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה תקינה:

הערות:

מהנדס בודק

מספר 44592679

