

27-03-2025

תאריך הבדיקה: 27-03-2025

הבודק : אפי אליהו

מספר הזמנה : 4165

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
אמין הנדסת אש	רמת אביב, אחי מאיר	אריק

כמות גלאים	בקרת מבנה
14	קיימת

גלאים שנמצאו לא תקינים (מספר גלאי\מפלס):

3 הוחלף\מינוס 1

גלאי 7,9\מינוס 2

גלאי 1\מינוס 3

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפס
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה תקינה:

הערות:

המערכת הייתה ההתראה וארבעה גלאים הוחלפו בעקבות תקלות בהם, בנוסף כרגע המערכת תקינה המרגשים קוראים ערכי ppm. בנוסף 4 מפוחים לא תקינים לא מגיעה פקודה למפוחים.

מהנדס בודק

מספר 44592679

