

07-07-2026

תאריך הבדיקה: 07-07-2026

הבודק : משה ואילן

מספר הזמנה : 6074

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
מיקדן מומה בעמ	תל אביב, רבנו חננאל 9	יניב סיטבון

כמות גלאים	בקרת מבנה
25	לא קיימת

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפט
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה תקינה:

הערות:

הקלעים אלחוטיים יש צורך בהחלפת סוללות. מערכת תקינה

מהנדס בודק

מספר 44592679

