

27-07-2026

תאריך הבדיקה: 27-07-2026

הבודק : משה

מספר הזמנה : 6297

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
חניון מגדל המאה בע"מ	חניון המאה, אבן גבירול 124 ת"א	חלי אמר

כמות גלאים	בקרת מבנה
35	לא קיימת

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפס
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה לא תקינה:

הערות:

17 רגשים לא תקינים עם ערכים מינוס 1 כמו כן תקשורת לא תקינה בבדיקה עם גז תקני לא עולים הערכים. מערכת לא תקינה. המלצה להחלפת מערכת.

מהנדס בודק

מספר 44592679

