

-undefined-undefined

תאריך הבדיקה: -undefined-undefined

הבודק : אפי אליהו

מספר הזמנה : xxreportldxx

### הנדון : תעודת בדיקה למערכת CO

| שם הלקוח    | שם פרויקט | איש קשר    |
|-------------|-----------|------------|
| בסר 2רמת גן | בסר 2 רמת | יוסי אלפסי |

| כמות גלאים | בקרת מבנה |
|------------|-----------|
| 56         | לא קיימת  |

| תוצאת הבדיקה                | שם בודק   |
|-----------------------------|-----------|
| המערכת נבדקה ונמצאה : תקינה | אפי אליהו |

### אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים :

| נתוני גלאי |           |        |
|------------|-----------|--------|
| קריאה      | גז        |        |
| PPM 0.0    | PPM 0.0   | אפט    |
| PPM 100.0  | PPM 300.0 | רגישות |

### נתוני בדיקה :

| גז מטרה         | ריכוז הגז מקסימום | גז אפט | ריכוז הגז מינימום |
|-----------------|-------------------|--------|-------------------|
| חד תחמוצת הפחמן | PPM 100.0         | אוויר  | PPM 0.0           |

מהנדס בודק

מספר 44592679

