

01-04-2025

תאריך הבדיקה: 01-04-2025

הבודק : אפי

מספר הזמנה : 4083

**תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO**

| שם הלקוח   | שם פרויקט                   | איש קשר  |
|------------|-----------------------------|----------|
| ת.ד.ל בע"מ | בית משפט, באר שבע, התקווה 5 | מור רומי |

| כמות גלאים | בקרת מבנה |
|------------|-----------|
| 9          | קיימת     |

**אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:**

| נתוני גלאי |           |        |
|------------|-----------|--------|
| קריאה      | גז        |        |
| PPM 0.0    | PPM 0.0   | אפט    |
| PPM 100.0  | PPM 300.0 | רגישות |

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה תקינה:

**הערות:**

מהנדס בודק

מספר 44592679

