

30-10-2025

תאריך הבדיקה: 30-10-2025

הבודק : אפי אליהו

מספר הזמנה : 0000

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
קלמנטינה ניהול	סירקין 40 גבעתיים	גיל קלמנטינה

כמות גלאים	בקרת מבנה
0	לא קיימת

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפט
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה תקינה:

הערות:

לא קיימת מערכת סיאו בחניון

מהנדס בודק

מספר 44592679

