

27-04-2025

תאריך הבדיקה: 27-04-2025

הבודק : אפי

מספר הזמנה : 4204

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
אור יהודה, חרמון 7,9,11	אור יהודה, חרמון 7,9,11	אופיר יצחקיאן

כמות גלאים	בקרת מבנה
24	לא קיימת

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפט
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה תקינה:

הערות:

יש להקפיד להחליף סוללות אחת לשנה

מהנדס בודק

מספר 44592679

