

24-08-2025

תאריך הבדיקה: 24-08-2025

הבודק : אפי

מספר הזמנה : 4980

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
נ.ת.מ ניהול איי טאוור בע"מ	רעננה, התדהר 5	ניסים זלכה

כמות גלאים	בקרת מבנה
55	קיימת

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפס
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה תקינה:

הערות:

מהנדס בודק

מספר 44592679

