

24-02-2025

תאריך הבדיקה: 24-02-2025

הבודק : אפי

מספר הזמנה : 1111

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
דיוור מוגן מודיעין פאלאס	דיוור מוגן מודיעין פאלאס	זוהר

כמות גלאים	בקרת מבנה
26	לא קיימת

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפס
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה תקינה:

הערות:

מהנדס בודק

מספר 44592679

