

26-01-2026

תאריך הבדיקה: 26-01-2026

הבודק : אפי אליהו

מספר הזמנה : 5589

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
דותן חברה למסחר בעמ	פז 1 שוהם 5 רמת גן	PazTMNG@arielgroup.co.il

כמות גלאים	בקרת מבנה
17	לא קיימת

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפט
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה תקינה:

הערות:

מהנדס בודק

מספר 44592679

