

22-12-2025

תאריך הבדיקה: 22-12-2025

הבודק : אפי

מספר הזמנה : 5409

**תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO**

| שם הלקוח                   | שם פרויקט               | איש קשר   |
|----------------------------|-------------------------|-----------|
| יהלום אדום ניהול נכסים בעמ | בן גוריון 11-13, רחובות | עידו גאלי |

| כמות גלאים | בקרת מבנה |
|------------|-----------|
| 10         | לא קיימת  |

**אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:**

| נתוני גלאי |           |        |
|------------|-----------|--------|
| קריאה      | גז        |        |
| PPM 0.0    | PPM 0.0   | אפס    |
| PPM 100.0  | PPM 300.0 | רגישות |

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה תקינה:

**הערות:**

יש להחליף סוללות. במערכת סיאו

מהנדס בודק

מספר 44592679

