

16-03-2026

תאריך הבדיקה: 16-03-2026

הבודק : אפי אליהו

מספר הזמנה : 5580

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
טי אנד אם ניהול שירותים משולבים	ראשון לציון, רחוב סמילצ'נסקי 22	שלמה אברבנאל

כמות גלאים	בקרת מבנה
7	לא קיימת

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
אפס	PPM 0.0	PPM 0.0
רגישות	PPM 300.0	PPM 100.0

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה לא תקינה:

הערות:

מתקיימות קריאות סיוא ברכוז אבל ממסרים מפוחים לא נדרכים ומפוחים לא נכנסים לעבודה

מהנדס בודק

מספר 44592679

