

27-03-2025

תאריך הבדיקה: 27-03-2025

הבודק : אפי אליהו

מספר הזמנה : 4337

**תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO**

| שם הלקוח | שם פרויקט       | איש קשר |
|----------|-----------------|---------|
| קלמנטינה | יצחק נבון 2,4,6 | גיל     |

| כמות גלאים | בקרת מבנה |
|------------|-----------|
| 25         | קיימת     |

**אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:**

| נתוני גלאי |           |        |
|------------|-----------|--------|
| קריאה      | גז        |        |
| PPM 0.0    | PPM 0.0   | אפס    |
| PPM 100.0  | PPM 300.0 | רגישות |

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה תקינה:

**הערות:**

מהנדס בודק

מספר 44592679

