

28-05-2025

תאריך הבדיקה: 28-05-2025

הבודק : אפי

מספר הזמנה : 4600

**תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO**

| שם הלקוח                 | שם פרויקט       | איש קשר         |
|--------------------------|-----------------|-----------------|
| החברה לפיתוח הרצליה בע"מ | שער העיר הרצליה | שער העיר הרצליה |

| כמות גלאים | בקרת מבנה |
|------------|-----------|
| 54         | לא קיימת  |

**אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:**

| נתוני גלאי |           |        |
|------------|-----------|--------|
| קריאה      | גז        |        |
| PPM 0.0    | PPM 0.0   | אפס    |
| PPM 100.0  | PPM 300.0 | רגישות |

**הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה תקינה:**

**הערות:**

מהנדס בודק

מספר 44592679

