

10-06-2024

תאריך הבדיקה: 10-06-2024

הבודק : אפי

מספר הזמנה : xxreportldxx

**הנדון : תעודת בדיקה למערכת CO**

| שם הלקוח      | שם פרויקט | איש קשר   |
|---------------|-----------|-----------|
| בית הרכב בע"מ | מגדל שלום | מגדל שלום |

| כמות גלאים | בקרת מבנה |
|------------|-----------|
| 50         | קיימת     |

| תוצאת הבדיקה                | שם בודק |
|-----------------------------|---------|
| המערכת נבדקה ונמצאה : תקינה | אפי     |

**אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים :**

| נתוני גלאי |           |        |
|------------|-----------|--------|
| קריאה      | גז        |        |
| PPM 0.0    | PPM 0.0   | אפס    |
| PPM 100.0  | PPM 300.0 | רגישות |

**נתוני בדיקה :**

| גז מטרה         | ריכוז הגז מקסימום | גז אפס | ריכוז הגז מינימום |
|-----------------|-------------------|--------|-------------------|
| חד תחמוצת הפחמן | PPM 100.0         | אוויר  | PPM 0.0           |

מהנדס בודק

מספר 44592679

