

19-08-2026

תאריך הבדיקה: 19-08-2026

הבודק : משה

מספר הזמנה : 6187

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
עד הגג ניהול ואחזקת מבנים	עד הגג תוף מירים הרצליה	בני פרגון

כמות גלאים	בקרת מבנה
100	לא קיימת

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים :

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפס
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערבת נמצאה תקינה:

הערות:

מהנדס בודק

מספר 44592679

