

21-04-2026

תאריך הבדיקה: 21-04-2026
הבודק : אפי אליהו ומשה
מספר הזמנה : 5761

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
קלמנטינה	קרית אוננו, יצחק נבון 2-4-6	גיל קלמניטינה

כמות גלאים	בקרת מבנה
34	לא קיימת

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפס
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה תקינה:

הערות:

יש צורך בהחלפת סוללות
מהנדס בודק
מספר 44592679

