

21-07-2024

תאריך הבדיקה: 21-07-2024

הבודק : אפי אליהו

מספר הזמנה : 3020

**הנדון : תעודת בדיקה למערכת CO**

| שם הלקוח               | שם פרויקט              | איש קשר  |
|------------------------|------------------------|----------|
| אמות היצירה ניהול בע"מ | אמות היצירה ניהול בע"מ | נר פרייד |

| כמות גלאים | בקרת מבנה |
|------------|-----------|
| 10         | לא קיימת  |

| תוצאת הבדיקה                | שם בודק   |
|-----------------------------|-----------|
| המערכת נבדקה ונמצאה : תקינה | אפי אליהו |

**אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים :**

| נתוני גלאי |           |        |
|------------|-----------|--------|
| קריאה      | גז        |        |
| PPM 0.0    | PPM 0.0   | אפט    |
| PPM 100.0  | PPM 300.0 | רגישות |

**נתוני בדיקה :**

| גז מטרה         | ריכוז הגז מקסימום | גז אפט | ריכוז הגז מינימום |
|-----------------|-------------------|--------|-------------------|
| חד תחמוצת הפחמן | PPM 100.0         | אוויר  | PPM 0.0           |

מהנדס בודק

מספר 44592679

